

Chacrilas, viernes 17 de julio de 2026

A	VOLUMEN TOTAL EMBALSADO ACTUAL (a las 8:30 del día: 17-07-26)	=	15,04	Millones [m ³]
B	VOLUMEN TOTAL EMBALSADO ANTERIOR (a las 8:30 del día: 16-07-26)	=	14,90	Millones [m ³]
C	VOLUMEN DIARIO EMBALSADO / ENTREGADO :	=	0,132	Millones [m ³]
E	VOLUMEN UTIL TOTAL EMBALSADO : (a las 8:30 del día: 17-07-26)	=	14,77	Millones [m ³]
F	CAUDAL DE ENTREGA POR HOWELL BUNGER LINEA 3	=	0,383	[m ³ /s]
G	FILTRACIONES MEDIDAS : (a las 8:30 del día: 17-07-26)	=	185,50	[l/s]
H	CAUDAL DE ENTRADA ESTIMADO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA: (a las 8:30 del día: 17-07-26)	=	2,093	[m ³ /s]
I	CAUDAL AL CAUCE DEL RÍO ROCÍN:	=	0,569	[m ³ /s]
	COTA ESPEJO DE AGUA EN EL EMBALSE			
J	(a las 8:30 del día: 17-07-26)	=	1310,61	[m.s.n.m]
K	(a las 8:30 del día: 16-07-26)	=	1310,37	[m.s.n.m]
L	Volumen de Aguas Muertas	=	0,26	Millones [m ³]
M	Cota Vertido Evacuador de Crecidas de Embalse	=	1.332,0	[m.s.n.m]
N	Cota Entrada de Agua Torre de Toma	=	1.253,1	[m.s.n.m]
O	Capacidad Teórica Total	=	31,0	Millones [m ³]

Q DETALLE FILTRACIONES en l/s)

Túnel de Desvío [l/s]	26,42
Desague de fondo [l/s]	51,24
Poza [l/s]	52,75
Dren Pie de Presa [l/s]	55,09
Total medido [l/s]	185,50
Filtraciones no controladas	25 - 50 l/s

S ALERTAS

Turbiedad agua de entrega	Semi-Turbia
Rangos de Turbiedad Visual	
Clara	Semi-Turbia
	Turbia

Metros faltantes para cota máxima	21,39
--	--------------

Distribución:

- Juan Carmona Rojas, Jefe de División Riego
- Francisco Zuñiga Oyanedel, F. DOH
- Pedro Plaza Borquez, Director Regional de Obras Hidráulicas
- Yusef Lidid Soto, I.F Chacrilas
- Juan Pablo Navarro Rachow, J D. DOH
- Camila Contreras González, Jefa Depto. Construcción Riego
- Karen Canales Zamorano, I.F DPR-DOH
- Dennys Mendoza Castillo, Seremi de Obras Públicas

P Pronóstico precipitaciones próx. 4 días (mm):

Fecha	Accuweather	YR	Meteored
18-07-2026	9,4	15,0	18,0
19-07-2026	12,6	23,0	22,0
20-07-2026	0,0	4,0	18,0
21-07-2026	0,0	39,0	19,0



Grupo Oleohidráulico Línea 3

PRECIPITACIONES 10:00 HRS.= 52 mm
PRECIPITACIONES ACUMULADAS= 62,3 mm